Laboratoriet

NORSK AKKREDITERING TEST 236

Laboratoriet - Kvam Veterinærkontor AS
Sandvenv 48, 5600 Nhsd.
Tlf 81 51 40 55
www.kvamvet.no
post@kvamvet.no
Org 947 390 465 815

Firma: Skjørsand og Fusa Vassverk
Navn: John Erik Foer
Gateadresse: Skjørsand
Postboks:
Postadr: 5641 Fusa

Kundenummer: 15
Utskrift: 08.08.2025 14:11:37
Dato**:** 05.08.2025
Prøvenummer: 60968
Prøvetaker*:** Erik Hult
Timer siden prøveuttak*:** 3
Lagringstemperatur siden uttak*:** 5°C
Analyseperiode: 3 d

Rapport reintvann

Dato for prøvetaking: 05.08.2025
Anleggsnavn: Skjørsand og Fusa Vassverk
Prøvepunkt: Prestegardsmarka

	Resultat:	Metode:
Kimtal 22°C/ml#:	17	NS-EN ISO 6222
Koliforme/100ml#:	<1	ISO 9308-2 Colilert 18
E Coli/ 100ml#:	<1	ISO 9308-2 Colilert18
Enterokokker/100ml#:	<1	AFNOR IDX 33/03-10/13
Clostridium perfr/100ml#:	Ikke utført	NS-EN ISO 14189
Farge mg/l Pt:	6	NS-EN ISO 7887
UVtransmisjon %/5cm:	58%	NS 9462
Konduktivitet mS/m:	5,5	NS-ISO 7888
Turbiditet FNU:	<0,10	NS-EN ISO 7027-1
pH ved 20-25°C**:	6,6	NS-EN ISO 10523
Jern* mg/l:	Ikke utført	Intern metode*
NH4-N µg/l:	Ikke utført	Intern metode - OPA
Lukt/smak*(1-5, 1=OK):	1	Intern metode*

Grenseverdier for vassverk er oppgitt i vedlegg til drikke-vannsforskriften. Se www.lovdata.no og søk etter drikkevannsforskriften.

Akkreditering av bakteriologiske undersøkelser for vannprøver forutsetter at lagringstid og temperatur oppfyller krav i standard. Lagringstemperatur skal være kjent ved lagring over 6 timer, og være mellom 2-8graderC. Maksimal lagringstid før analyse jfr. standard for ulike analyser er:
Kimtall: 12 timer
Cl.perfringens: 18 timer
Koliforme, E.Coli, Enterokokker, Pseudomonas aeruginosa: 24 timer.
Om vilkår ikke er oppfyllt, er prøvesaret for aktuell analyse ikke akkreditert.

Kommentar:

Signert PDF-fil. Signatur kan vises i bl.a. Adobe Acrobat. Papirutgave - sign.....

Prøvesvar 0 eller <1 er symbol for "ikke påvist". Tolkninger - se www.kvamvet.no Kontakt laboratoriet for måleusikkerhet. Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt, og akkrediteringer gjelder analysen fra prøven er mottatt på laboratoriet, eventuelle tolkninger er ikke akkreditert. Prøvingsrapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjennelse fra laboratoriet *Ikke akkreditert undersøkelse. **pH utenfor intervallet 4,0-9,2 er ikke akkreditert. ****Mottaksdato = analysdato eller døgnet før, om ikke annet er angitt i kommentarfelt. ***Basert på kundens opplysninger. Dersom prøvetaker er markert med kvamvet - er uttak gjort ikke akkreidtert etter avtale med kunde med utgangspunkt i årlig leveringskalender, og baseres på prøvtakingsmetodikk angitt i ISO 5667-5.